

自行监测结果报送表

企业名称：华润电力（深圳）有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因 |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/8/30 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.20 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.62 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.13 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 7.28 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 5.40 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.62 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.18 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.81 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.89 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.95 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.94 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.51 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.64 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.38 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.18 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.64 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.57 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.68 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.49 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.42 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.16 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.77 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/8/30 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.10 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2022/8/30 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.22 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/8/30 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.00 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.32 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.85 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.57 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.31 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.27 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.40 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.51 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.93 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.90 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.56 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.93 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.23 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.12 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.25 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.30 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.33 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.65 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.97 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.68 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.12 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.55 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.01 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/8/30 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.29 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| | | 2022/8/30 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.01 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.08 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.07 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.08 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.04 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.06 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.11 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|----|----|----|----|--|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/8/30 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.11 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.05 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.94 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.02 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.02 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.91 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.85 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.88 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.93 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.92 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.92 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.90 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.18 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.91 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.89 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/8/30 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.87 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/8/30 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.86 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/8/30 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.81 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.76 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.22 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.42 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.82 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.42 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.06 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.03 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.57 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.81 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.68 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.25 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.47 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.06 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/8/30 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.88 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2022/8/30 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.79 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.39 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.48 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.39 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.96 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.14 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.57 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.27 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.12 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/8/30 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 47.39 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.89 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.94 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.22 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.37 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.31 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 47.16 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.05 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.69 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.87 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.71 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.69 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.44 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.44 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.96 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.90 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.56 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.67 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.80 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.06 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.31 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.77 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/8/30 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.42 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/8/30 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.74 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.85 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.84 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.83 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.83 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.82 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.84 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.82 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.82 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.79 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.78 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.77 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.79 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.79 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.80 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.81 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.81 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.80 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.80 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.82 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.84 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.82 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/8/30 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.82 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/8/30 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.82 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/8/30 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.83 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |