

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因 |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/9/10 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 25.83 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.30 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.74 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 6.39 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 8.05 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.89 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.88 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.76 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.84 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.63 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 5.56 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.14 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 25.33 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.92 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.55 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.42 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.78 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.31 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.11 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.15 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.42 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 8.39 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/9/10 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 10.48 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2022/9/10 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.19 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/9/10 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.69 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.21 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 47.07 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.81 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.06 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.26 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.21 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.14 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.02 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.36 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.21 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.43 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.43 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.79 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.90 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.99 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.46 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.22 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.33 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.88 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.73 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.89 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 39.87 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.53 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.16 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.26 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.44 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.42 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.46 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.44 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.43 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|----|----|----|----|--|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/9/10 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.31 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.08 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.14 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.99 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.99 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.90 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.06 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.03 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.02 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.07 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.30 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.46 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.15 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.11 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.19 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/9/10 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.22 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/9/10 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.94 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/9/10 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 26.37 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.60 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.83 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.30 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.87 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.84 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.74 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.87 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 6.09 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.58 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.43 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 5.75 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.57 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.05 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/9/10 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.57 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2022/9/10 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.17 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.15 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.96 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.15 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.37 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 4.94 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 6.95 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 6.64 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 21.27 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/9/10 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.49 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.68 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.42 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.92 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.83 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.66 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.54 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.50 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.07 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.20 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 40.94 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.95 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.65 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 46.33 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.84 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 42.83 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.03 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.70 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.32 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.13 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/9/10 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 47.52 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/9/10 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.50 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/9/10 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.65 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2022/9/10 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.61 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/9/10 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.92 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.88 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.87 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.88 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.87 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.86 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.86 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.88 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.06 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.15 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.87 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.89 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.92 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.85 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.94 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.90 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.83 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.86 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.86 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/9/10 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.87 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/9/10 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.10 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/9/10 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.13 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/9/10 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.18 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/9/10 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.02 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |