

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/3/1 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.86	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.08	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.74	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.76	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.89	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.57	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.84	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.15	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.56	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.53	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.83	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.76	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.50	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.29	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.24	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.34	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.40	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.94	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.52	50	达标	烟囱	大气			
		2024/3/1 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/1 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.76	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.22	100	达标	烟囱	大气	
		废气	1号机组烟囱	2024/3/1 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱
2024/3/1 1:00	烟尘			mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 2:00	烟尘			mg/Nm3	3.13	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 3:00	烟尘			mg/Nm3	2.64	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 4:00	烟尘			mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 5:00	烟尘			mg/Nm3	2.52	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 6:00	烟尘			mg/Nm3	2.61	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 7:00	烟尘			mg/Nm3	2.93	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 8:00	烟尘			mg/Nm3	3.27	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 9:00	烟尘			mg/Nm3	3.16	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 10:00	烟尘			mg/Nm3	3.25	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 11:00	烟尘			mg/Nm3	3.60	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/1 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.18	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.98	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.10	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.25	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.18	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.00	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.07	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 21:00	烟尘	mg/Nm3	3.18	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/3/1 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.30	50	达标	烟囱
2024/3/1 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.81	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.49	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.34	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.26	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.42	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.99	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.29	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.04	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.93	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.26	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.87	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.73	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.73	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.26	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.47	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.99	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.09	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 18:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.73	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 19:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.17	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.41	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/1 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.43	50	达标	烟囱	大气			

		2024/3/1 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.78	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.05	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/3/1 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.76	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.30	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.35	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.66	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.90	100	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气			
		2024/3/1 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.99	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.90	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.90	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/3/1 8:00	烟尘	mg/Nm3	3.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 9:00	烟尘	mg/Nm3	3.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 10:00	烟尘	mg/Nm3	3.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 11:00	烟尘	mg/Nm3	3.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.91	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.44	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 21:00	烟尘	mg/Nm3	3.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/1 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.34	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/1 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.09	20	达标	烟囱	大气			